


Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Pink GmbH
Gyula-Horn-Str. 20, 97877 Wertheim

Reinraum 2 ISO 6, Raumfläche = 99 m²



Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Raum	ISO	GMP
Reinraum 2	5	B

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,12 µm.

V. Reichert

Viktor Reichert
Heuchelheim, 19.10.2015

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:


441-151075
08.10.2015

Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Pink GmbH
Gyula-Horn-Str. 20, 97877 Wertheim

Reinraum 1 ISO 6, Raumfläche = 60 m²



Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Raum	ISO	GMP
Reinraum 1	4	B

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,12 µm.

V. Reichert

Viktor Reichert
Heuchelheim, 19.10.2015

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:


441-151075
08.10.2015

Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Pink GmbH
Gyula-Horn-Str. 20, 97877 Wertheim

Endreinigung 2 ISO 7, Raumfläche = 42,8 m²



Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Raum	ISO	GMP
Endreinigung 2	6	C

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,12 µm.

V. Reichert

Viktor Reichert
Heuchelheim, 19.10.2015

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:


441-151075
08.10.2015

Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Pink GmbH

Endreinigung 1 ISO 8, Raumfläche = 32 m²



Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Raum	ISO	GMP
Endreinigung 1	6	C

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,12 µm.

i. A. V. Reichert

Viktor Reichert
Heuchelheim, 19.10.2015

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:


441-151075
08.10.2015

Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Pink GmbH
Gyula-Horn-Str. 20, 97877 Wertheim

Vorbereitung ISO 8, Raumfläche = 59 m²



Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Raum	ISO	GMP
Vorbereitung	6	C

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,12 µm.

V. Reichert

Viktor Reichert
Heuchelheim, 19.10.2015

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:

441-151075
08.10.2015